



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСПАН ИНТЕРНЕШЛ»
(АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШЛ»)

Почтовый/Юридический адрес: ул. Геологоразведчиков д. 16В, г. Новый Уренгой, ЯНАО, Тюменская область, 629300
Телефон: (3494) 24 35 10, факс: (3494) 24 33 11, email: cdo-rosplan@rosnp.rosneft.ru
ОКПО 29241167, ОГРН 1027739465632, ИНН/КПП 7727004530/997250001

от _____ № _____

на № _____ от _____

Пропан-бутан технический

Нормативный документ: ГОСТ 52087- 2018

(проектные показатели качества ПБТ по данным материального баланса в соответствии с проектной документацией)

Наименование показателя	Норма	Значение	Метод испытания
1. Массовая доля компонентов, %:			По ГОСТ 10679 или ГОСТ 33012, или ГОСТ Р 56869, или ГОСТ Р 54484
сумма метана, этана и этилена	Не нормируется, определение обязательно	5	
сумма пропана и пропилена, не менее	Не нормируется, определение обязательно	46	
сумма бутанов и бутиленов, не более	60	46	
сумма непредельных углеводородов, не более	-	-	
2. Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %, не более	1,6	1,3	По п. 8.2 настоящего стандарта
3. Давление насыщенных паров при температуре + 45 °С, МПа, не более	1,6	1,1	По ГОСТ 28656 или ГОСТ Р 50994 или ГОСТ ISO 4256
- 20 °С, МПа, не менее	-	-	
- 30 °С, МПа, не менее	-	-	
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более	0,013	0,013 (в случае одоризации)	По ГОСТ 22985 или ГОСТ 329118
в том числе сероводорода, не более	0,003	Отсутствие	
5. Содержание свободной воды и щелочи	Отсутствие	0,064 % масс.	По п. 8.2 настоящего стандарта
6. Интенсивность запаха, баллы, не менее	3	3	По ГОСТ 22387.5

Примечание: Предельное содержание метанола в ПБТ может достигать 0,72%мас.